

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасы

2024 жылғы күштік трансформаторлардың жүктемесі

№	Қосалқы станция атауы	Тр-р	МВА трансформаторының белгіленген қуаты	МВА трансформаторларын жүктеу	Берілген ТШ,МВА бойынша жобаланатын және салынып жатқан нысандарға резервтелген қуат
1	110/35/6кВ «Север» ҚС	1Т	25	3,94	17,17
		2Т	25	3,89	17,17
2	110/35/10кВ «Солтүстік трува» ҚС	1Т	40	11,037	24,462
		2Т	40	4,501	24,462
3	110/35/10кВ «ГӨЗ» ҚС	1Т	20	0,172	16,625
		3Т	20	3,203	16,625
4	110/35/6кВ «Жаңажол-7» ҚС	1Т	16	2,704	12,299
		2Т	16	0,997	12,299
5	110/35/10кВ «Кеңқияқ-4» ҚС	1Т	20	4,454	11,439
		2Т	20	4,107	11,439
6	35/6кВ «ВК» ҚС	1Т	4	1,070	1,028
		2Т	6,3	1,902	3,328
7	35/6кВ «Ж-3» ҚС	1Т	6,3	0,369	4,908
		2Т	6,3	1,023	4,908
8	35/6кВ «Ж-4» ҚС	2Т	4	1,100	2,001
			4	0,899	2,001
9	35/6кВ «Ж-5» ҚС	1Т	4	0,641	2,529
		2Т	10	0,83	8,529
10	35/6кВ «Ж-6» ҚС	1Т	6,3	1,180	4,811
		2Т	6,3	0,309	4,811
11	35/6кВ «Ж-8» ҚС	1Т	4	0,228	3,302
		2Т	4	0,470	3,302
12	35/6кВ «МДЗ-4» ҚС	1Т	4	0,413	2,847
		2Т	4	0,740	2,847
13	35/10кВ «Кеңқияқ -1» ҚС	1Т	4	1,704	1,132
		2Т	4	1,164	1,132
14	35/10кВ «Кеңқияқ -2» ҚС	1Т	6,3	0,919	3,692
		2Т	6,3	1,689	3,692
15	35/10кВ «Кеңқияқ -3» ҚС	1Т	4	0,186	2,96
		2Т	4	0,854	2,96
16	35/10кВ «Ащысай» ҚС	1Т	4	0,424	3,004
		2Т	4	0,572	3,004
17	БТЭС	1Т	80	17,056	62,944
			80		62,944

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасының  
 ОТБ бастығы

Г.Г.Бутенко

**Загрузка силовых трансформаторов**  
**АО «СНПС-Актобемунайгаз»**  
**управление «Актобээнергонефть» 2024 г**

№ п.п	Наименование подстанции	Тр-р	Установленная мощность трансформатора МВА	Загрузка трансформатора в МВА	Зарезервированная мощность на проектируемые и строящиеся объекты по выданным ТУ, МВА
1	ПС 110/35/6кВ «Север»	1Т	25	3,94	17,17
		2Т	25	3,89	17,17
2	ПС 110/35/10кВ «Северная трува»	1Т	40	11,037	24,462
		2Т	40	4,501	24,462
3	ПС 110/35/10кВ «ГПЗ»	1Т	20	0,172	16,625
		3Т	20	3,203	16,625
4	ПС 110/35/6кВ «Жанажол-7»	1Т	16	2,704	12,299
		2Т	16	0,997	12,299
5	ПС 110/35/10кВ «Кенкияк-4»	1Т	20	4,454	11,439
		2Т	20	4,107	11,439
6	ПС 35/6кВ «ВП»	1Т	4	1,070	1,028
		2Т	6,3	1,902	3,328
7	ПС 35/6кВ «Ж-3»	1Т	6,3	0,369	4,908
		2Т	6,3	1,023	4,908
8	ПС 35/6кВ «Ж-4»	2Т	4	1,100	2,001
			4	0,899	2,001
9	ПС 35/6кВ «Ж-5»	1Т	4	0,641	2,529
		2Т	10	0,83	8,529
10	ПС 35/6кВ «Ж-6»	1Т	6,3	1,180	4,811
		2Т	6,3	0,309	4,811
11	ПС 35/6кВ «Ж-8»	1Т	4	0,228	3,302
		2Т	4	0,470	3,302
12	ПС 35/6кВ «ЗПН-4»	1Т	4	0,413	2,847
		2Т	4	0,740	2,847
13	ПС 35/10кВ «Кенкияк-1»	1Т	4	1,704	1,132
		2Т	4	1,164	1,132
14	ПС 35/10кВ «Кенкияк-2»	1Т	6,3	0,919	3,692
		2Т	6,3	1,689	3,692
15	ПС 35/10кВ «Кенкияк-3»	1Т	4	0,186	2,96
		2Т	4	0,854	2,96
16	ПС 35/10кВ «Ащисай»	1Т	4	0,424	3,004
		2Т	4	0,572	3,004
17	ПТЭС	1Т	80	17,056	62,944
			80		62,944

Начальник ПТО  
упр. «Актобээнергонефть»

Бутенко Г. Г.